



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области
150000г. Ярославль, ул. Андропова, д. 23 (тел. 30-01-01, 72-64-38)

Отдел надзорной деятельности по городу Рыбинску
152901, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Стоялая д.30 (тел. 222-112, 222-011)

ПРЕДПИСАНИЕ №342/1/1(117)
по устранению нарушений требований пожарной безопасности
муниципальному дошкольному образовательному учреждению
детский сад №83
в лице заведующего Бурик Елены Александровны.

Главным государственным инспектором города Рыбинска по пожарному надзору Фроловым Дмитрием Николаевичем, государственным инспектором города Рыбинска по пожарному надзору Золотаревой Марией Владимировной, в период с 11.09.2014 по 19.09.2014 года по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Рабкоровская, д. 12 на основании распоряжения №342 от 02.09.2014 г. главного государственного инспектора города Рыбинска по пожарному надзору Фролова Д.Н., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" проведена внеплановая выездная проверка в отношении Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад № 83,
ОГРН 1027601113429 ИНН 7610043463.

При проведении проверки присутствовали: заведующий детским садом №83 Бурик Елена Александровна.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятий по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Дверь эвакуационного выхода из группы в правом крыле на 2 этаже здания открывается не по направлению выхода из здания.	СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.17	01.09.2015	
2.	Дверь эвакуационного выхода из группы в левом крыле на 2 этаже здания открывается не по направлению выхода из здания.	СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.17	01.09.2015	
3.	В помещении №14 на 2 этаже здания (по техническому паспорту № 06661 от 05.11.2013 года) допущена эксплуатация электросветильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией электросветильника.	ППР в РФ (утверждены постановлением правительства РФ от 25.04.2012 г. №390) п. 42	01.09.2015	

Предложенные мероприятия являются обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными мероприятиями Вам предоставляется право обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном для обжалования постановлений и решений по делам об административных правонарушениях.

Настоящее предписание вступает в законную силу одновременно со вступлением в законную силу постановления о назначении о назначении административного наказания (решения по жалобе, протесту)

Проверку выполнения предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору в 3 квартале 2015 г.
(квартал)

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный государственный инспектор города Рыбинска
по пожарному надзору

Фролов Д.Н.

государственный инспектор города Рыбинска
по пожарному надзору
«19» сентября 2014 года

Золотарева М.В.

Предписание для исполнения получил:
заведующий детским садом №83 Бурик Елена Александровна.

«19» сентября 2014 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

